

# 三门峡市水利局 准予行政许可决定书

三水行许准字[2024]第 05 号

许可事项：关于三门峡市文达·碧城府水源热泵中央空调项目  
取水许可的审批

三门峡同益供热服务有限公司：

你公司于 2024 年 4 月 12 日提出的三门峡市文达·碧城府水源热泵中央空调项目取水许可申请，本机关已于 2024 年 4 月 12 日受理。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款，《取水许可管理办法》（水利部令第 34 号、第 47 号），《水行政许可实施办法》（水利部第 23 号令）第三十二条第一款，《河南省水利厅关于进一步规范取水许可管理工作的通知》（豫水政资[2014]26 号）、《河南省水资源税改革试点实施办法》（豫政[2017]44 号）、《建设项目水资源论证管理办法》（水利部、国家计委第 15 号令、水利部令第 49 号）的相关规定，以及《三门峡市文达·碧城府水源热泵中央空调项目水资源论证报告书》专家评审意见，经研究许可如

下:

一、文达·碧城府住宅小区建设项目一期位于三门峡市湖滨区崤山路以南,山河路以东,住宅建筑面积  $49794.29 \text{ m}^2$ , 二期碧城府和园位于三门峡市湖滨区迎宾大道与崤山西路交叉口东南  $140\text{m}$ , 电子城西侧, 其中中央空调部分建筑面积约  $65044.3 \text{ m}^2$ 。取用浅层地下水作为中央空调水源热泵系统供水水源。

二、为满足水源热泵中央空调夏季供冷、冬季供暖地下水需求, 在一期项目用地范围内规划布设 2 眼取水井, 4 眼回水井; 在二期项目用地范围内规划布设 3 眼取水井, 6 眼回灌井, 采用自然回灌的方式抽取地下水并完全回灌。该井深均为  $150\sim 200\text{m}$ , 井径  $0.3\text{m}$ , 单井出水量  $50\text{m}^3/\text{h}$ , 论证后核定年取用地下水量为  $98.63 \text{ 万 m}^3/\text{a}$ 。

三、该项目取水经过热交换后, 必须全部回灌于原含水层中, 回灌水量  $98.63 \text{ 万 m}^3/\text{a}$ 。

四、取水井施工必须由具备凿井资质的施工队伍施工, 取水井应严格按照规范施工, 做好井口封闭, 防止造成地下水污染。

五、你公司应严格按照批复的许可水量和取水用途使用水资源, 认真落实水资源保护措施和节约用水管理措施, 按规定规范安装计量设施。实行计划用水、厉行节约用水, 及时向三门峡市水利局报送年度用水总量统计表等相关材

料。

六、本取水许可申请批复后，你单位应当及时向市水利局报送取水工程建设及计量设施安装运行情况等有关材料，申请核发取水许可证。取水许可证有效期为5年，你单位需在取水许可证有效期届满45日前向我局申请延续许可，否则，以注销处理。在取水许可证有效期限内，你单位需变更取水许可证载明事项的，应当持相关证明材料，向我局提出变更申请。

